

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Pioneer Park Hanau 

Betreiber

PionierWerk Hanau GmbH 

Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	164 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	4,18 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	78 %

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.12.2028.

ausgestellt am: 01.12.2021

Kathrin Hageböke

Gutachter-Nr.: FW609-358 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEHE0079_FW309-5u7_01122021 

